

Denner Sabine

Von: [REDACTED]
Gesendet: Montag, 25. September 2023 08:19
An: bauverwaltung@bad-neustadt.de
Cc: [REDACTED]
Betreff: 15. FNP-Änderung, Bebauungsplan Solarpark Brendlorenzen,
Bebauungsplan Solarpark Lebenhan

Sehr geehrte Damen und Herren,

grundsätzlich ist gegen die vorgestellte Planung nichts einzuwenden. Allerdings beinhalten Bebauungspläne für Solarparks mittlerweile standardmäßig Blendgutachten, um unzulässige Beeinträchtigungen von Nachbarn oder Gefährdung des Straßenverkehrs nachweisen bzw. ausschließen zu können. Diese Information fehlt hier und damit der Stadt Bad Neustadt.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
Technischer Immissionsschutz
Sachgebiet 4.1.9

Landkreis Rhön-Grabfeld
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt a.d. Saale

Telefon 09771 94 [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]
Internet www.rhoen-grabfeld.de

